

**26_253****ARRÊTÉ PORTANT REFUS D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION
PRÉALABLE DE MISE EN LOCATION D'UN LOGEMENT
DEMANDE N°APML-26-122**

Le Président de **MOND'ARVERNE COMMUNAUTÉ**,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment ses articles L. 635-1 à 635-11 et R. 635-1 à R 635-5 relatifs au régime d'autorisation préalable de mise en location ;

Vu le Code de la Santé publique ;

Vu le règlement sanitaire départemental du Puy-de-Dôme ;

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article n°187 de la loi n°2002-1208 du 12 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, et notamment ses articles n°92 et n°93 ;

Vu le décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de Mond'Arverne communauté en date du 23 mai 2024, instaurant l'autorisation préalable de mise en location sur les centres-anciens des communes de Les Martres-de-Veyre, Mirefleurs, La Roche-Blanche, Saint-Amant-Tallende et Vic-le-Comte ;

CONSIDÉRANT qu'une demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement sis [REDACTED]
[REDACTED] a été déposée complète en date du 31 août 2026 ;

CONSIDÉRANT les informations contenues dans la demande n°APML-26-122 ;

CONSIDÉRANT la visite sur site en date du 04 septembre 2026, effectuée par l'opérateur de la Communauté de communes Urbanis et les désordres mentionnés dans le rapport de visite annexé au présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que ce logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants pour les motifs suivants : risques de chute, anomalies électriques, défaut de ventilation, absence de dispositif d'occultation.

- ARRÊTE -

Article 1 : La mise en location du logement situé [REDACTED]

[REDACTED] est refusée.

Article 2 : Pour que le logement soit insusceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants, les travaux ou aménagements suivants doivent être entrepris :

- **Mettre en conformité les garde-corps pour supprimer le risque de chute :**
 - **réduire l'espacement entre les barreaux (il est conseillé de s'appuyer sur la norme NFP01-012 avec un espacement maximum de 11cm en cas de barreaux verticaux et de 18cm en cas de barreaux horizontaux)**
 - **réhausser les gardes-corps de la chambre et du bureau 1 (conseillé 90cm minimum depuis le sol)**
- **Mettre en sécurité l'installation électrique.**
- **Installer des entrées d'air dans les pièces sèches (chambres et bureau)**
- **Installer un dispositif d'occultation dans les chambres**

S'ajoutent différentes observations :

- Informer les locataires du bon entretien des revêtements afin de ne pas dégrader le plomb présent ;
- Lorsque le logement sera alimenté, il est conseillé de vérifier la présence d'une installation de mise à la terre au sein de l'immeuble, la valeur de prise et terre et de confirmer le bon fonctionnement des différentiels ;
- Le bureau 1 doté d'une surface de 6,32m² n'est pas pièce principale (surface inférieure à 7m²). Le logement peut être qualifié de T3 ou de T3 bis.

Article 3 : Si le logement susvisé est mis en location en dépit de la présente décision de refus, le Président de Mond'Arverne communauté pourra ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000€ conformément aux dispositions de l'article L.635-7 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Article 4 : En application de l'article L. 635-10 du Code de la construction et de l'habitation, la présente décision de refus est transmise au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et inscrite à l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Le présent arrêté est également susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Président de Mond'Arverne communauté dans un délai de deux mois.

Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 6 : Madame la Directrice Générale des Services de la Communauté de communes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Article 7 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé et adressé à la représentante de l'État et de la Caisse d'Allocation Familiales

Veyre-Monton, le 22 septembre 2026

Le Président,



Antoine DESFORGES